



МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ»**

Филиал «Александровская теплосеть»

184650, Мурманская область,
г. Полярный, ул. Советская, д. 20
телефон: (815 51) 7 18 65, факс: (815 51) 7 02 44
info@mures.ru, www.mures.ru
ИНН 5190907139, КПП 785 150 001

« 05 » 03 2020 г. № 2-55-00/181

**Президенту Корпорации ТРИОЛ
Хачатурову Д. В.**

на № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Отзыв о работе оборудования

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

В апреле 2001 года на котельной г. Снежногорска представителем ООО «Триол-СПБ» были смонтированы и запущены в работу 2 преобразователя частоты производства ТРИОЛ, а именно ТРИОЛ АТ04-055 №1281 и ТРИОЛ АТ04-160 №1282. За время эксплуатации, при работе 24/7, был один сбой в мае 2017 г. в преобразователе ТРИОЛ АТ04-160 по причине вздувшегося конденсатора номиналом 35 В 1000 мкФ на плате управления, замена которого решила проблему.

Преобразователи частоты ТРИОЛ АТ04 зарекомендовали себя надежными и простыми в эксплуатации и обслуживании.

**Директор филиала
Александровская теплосеть»**

И. В. Дамаскин