



НОРНИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ
ФИЛИАЛ

31.08.2014 № 3Ф-55/ *1415*

На № _____ от _____

Корпорация «Триол»
Руководителю проектов
Чикину М.А.
+7 (905) 771-10-75
m.chikin@triolcorp.com

О наладке привода

Уважаемый Михаил Александрович!

Наладка частотно-регулируемого электропривода нагнетателей №1, №2, №3 участка сернокислотного производства Медного завода выполнена в необходимом объеме. Два высоковольтных преобразователя частоты АТ27-М63-6/6-31С52М-С-44 с комплектными шкафами ввода-вывода и коммутации в полном объеме выполняют заложенные в проекте функции управления частотой вращения и синхронного безударного перехода приводных двигателей 630 кВт, 6 кВ на питание от сети.

Спасибо за содействие в решении возникающих вопросов.

Отдельно хочется отметить высокий профессионализм наладчика Нафикова Ришата Маратовича, выражаем ему благодарность.

С уважением,

Директор Медного завода

А.И. Девочкин

Арбузов
25-62-85

Заполярный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Медный завод

ОКПО 49156713
ОГРН 102840000298
ИНН 8401005730
КПП 245702001

а/я 1375
Норильск
Россия
663302

тел. +7 3919 256003
факс +7 3919 256000
mz@normik.ru
www.normik.ru