



Директору ООО «Триол-Нефть»
д.74-А, Ленинградский проспект, г. Москва, 125315

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ХРАНЕНИЮ
И УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 70855)

пос. Плановый, г. Щучье

Курганская обл., 641010

ИНН/КПП 7724729390/452543001

«29» 05 2015 г. № 7/2480

На № _____

7

На Ваш запрос сообщаю, что на объекте 1207 УХО Щучье Курганская область г. Щучье, установлены электроприводы, производства корпорации «Триол», следующих видов: АТ-04-005, АТ-04-037, АТ-04-055, АТ-04-007, АТ-04-011, АТ-04-015.

Ввод в эксплуатацию был произведен в марте 2009 года.

За время эксплуатации электроприводов имели место отказы в работе.

Основным проблемными вопросами является маленький ресурс работы вентилятора, высокая теплоотдача и частые выходы из строя платы питания.

В целом электроприводы «Триол» зарекомендовали себя как надежное оборудование при условии качественного и своевременного проведения технического обслуживания.

Руководитель Филиала ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 92746)

Е. Хахалев